



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:
169850/18**

Razão Social

GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 10.690.195/0001-00

Finalidade
FUNCIONAMENTO

Número CBMGO
11086407930

Projeto Aprovado
NÃO INFORMADO

CNAE
2121101

Endereço

RUA VP 4D, QD.:08 A LT.:0, MODULO I, DAIA DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, ANÁPOLIS, 75132105

Ocupação/Uso
Indústria

Divisão
I-1

Descrição
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

Carga de Incêndio
300.0 MJ/m²

Área Construída
6030.5 m²

Altura
menor que ou igual 6 metros

Risco
BAIXO

Quartel Responsável
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Data de emissão
05/12/2018

Data de validade
19/03/2019

Observação:

ART: NÃO CONSTA.

OBS.: SISTEMA PREVENTIVO EXISTENTE: 24 EXTINTOR PO 20-B:C; 6 EXTINTOR AGUA 2-A; 11 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; EDIFICAÇÃO PROVISORIAMENTE CERTIFICADA COM RESTRIÇÕES, CONFORME ITENS 4.5 E 7.1.4 DA NORMA TÉCNICA 01/2017 DO CBMGO. AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER SANADAS NO PRAZO DE 120 DIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO APRESENTADO EM 19/11/2018.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 134f4a7d7a076

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: rápido - unidade jundiá

ANÁPOLIS, 5 de dezembro de 2018.

Vistoriado por:

1º TENENTE - FRANCISCO CORREIA DA SILVA FILHO

vistorias.bombeiros@gmail.com

praça presidente vargas, sn, jardim américa, anápolis, 75115685

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3328 5825

**EMERGÊNCIA
LIGUE
193**